

D

Installations- und Bedienungsanleitung:

**DREHZAHLSPELLER
für Einphasen-Induktionsmotoren**

Dieser Drehzahlsteller ist zum Steuern von z.B. Ventilatoren oder anderen 1-Phasen-Induktionsmotoren geeignet.
Der Drehzahlsteller ist für den Einbau in Gerätedosen nach DIN 49073 vorgesehen.

Technische Daten:

Typ	T44
Nennspannung	230V~ +/-10% 50Hz
Leistung	0,1 2,6 A
Sicherung	F2,5AH 250V


Überlastschutz:

Der Drehzahlsteller ist mit einem temperaturabhängigem Überlastschutz ausgestattet. Dieser setzt das Gerät bei Überhitzung durch Überlast **dauerhaft** außer Betrieb. Der Drehzahlsteller muß nach ansprechen dieser Schutzeinrichtung ausgetauscht werden.

Leistungsreduzierung:

Der Drehzahlsteller erwärmt sich bei Betrieb, da ein geringer Teil der Anschlußleistung in Wärme umgesetzt wird. Die angegebene Nennleistung ist für den Einbau des Drehzahlstellers in eine massive Steinwand ausgelegt. Ist der Drehzahlsteller in eine Wand aus Gasbeton, Holz, Gipskarton oder in ein Aufputzgehäuse eingebaut, muß die max. Anschlußleistung um min. 20% reduziert werden. Diese Reduzierung ist auch dann erforderlich, wenn mehrere Drehzahlsteller in einer Kombination installiert sind oder andere Wärmequellen zu einer weiteren Erwärmung führen.


Leistungsreduzierung der auf dem Drehzahlsteller angegebenen Maximalleistung in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur



CE

Montage und Anschluß:

1. Strom abschalten.
2. Gerät nach Anschlußbild anschließen.
3. Gerät in der UP-Dose über Befestigungskralen oder Schrauben befestigen.
4. Abdeckung montieren.
5. Strom einschalten.



Über die Klemmen 1 und N kann der Drehzahlsteller durch eine Sicherungseinheit mit Glühlampe beleuchtet werden (im Lieferumfang enthalten oder nachrüstbar). Nur wenn der Drehzahlsteller beleuchtet werden soll ist der Anschluß des Neutralleiters (N) erforderlich.

An die Klemme 1 können Zugmagnete für Abluftklappen oder Warnleuchten angeschlossen werden.

An Klemme 1 wird das Eingangspotential von Klemme 1 direkt durchgeschaltet. Dieser Ausgang ist nicht durch die Geräte interne Sicherung geschützt. Durch einen Kurzschluß an Klemme 1 kann das Gerät zerstört werden.

Einstellung der Mindestdrehzahl:

Um sicherzustellen, daß der Motor auch nach einem Stromausfall wieder einwandfrei anläuft, ist die Mindestdrehzahl folgendermaßen einzustellen.

1. Drehzahlsteller einschalten und auf Rechtsanschlag drehen.
2. Mindestdrehzahl nun mit einem kleinen Schraubendreher an der Einstellschraube für die Mindestdrehzahl einjustieren.

Im Störfall:

Sollte der Drehzahlsteller nicht mehr funktionieren bitte die im Drehzahlsteller eingebaute Sicherung überprüfen.
Die Sicherung bei Bedarf nur durch gleichen Sicherungswert und Typ ersetzen!

Sicherheitshinweise:

Arbeiten am 230V-Netz dürfen nur von einer Elektrofachkraft unter Berücksichtigung der DIN VDE-Bestimmungen durchgeführt werden.
Bei Arbeiten am Lastkreis oder an der eingebauten Sicherung muß grundsätzlich die Netzspannung an der Hauptsicherung abgeschaltet werden.
Durch das Öffnen des Gerätes oder sonstige Geräteeingriffe erlischt die Gewährleistung.

GB

Installations- und Bedienungsanleitung:

**DREHZAHLSPELLER
für Einphasen-Induktionsmotoren**

Dieser Drehzahlsteller ist zum Steuern von z.B. Ventilatoren oder anderen 1-Phasen-Induktionsmotoren geeignet.
Der Drehzahlsteller ist für den Einbau in Gerätedosen nach DIN 49073 vorgesehen.

Technische Daten:

Typ	T44
Nennspannung	230V~ +/-10% 50Hz
Leistung	0,1 2,6 A
Sicherung	F2,5AH 250V


Überlastschutz:

Der Drehzahlsteller ist mit einem temperaturabhängigem Überlastschutz ausgestattet. Dieser setzt das Gerät bei Überhitzung durch Überlast **dauerhaft** außer Betrieb. Der Drehzahlsteller muß nach ansprechen dieser Schutzeinrichtung ausgetauscht werden.

Leistungsreduzierung:

Der Drehzahlsteller erwärmt sich bei Betrieb, da ein geringer Teil der Anschlußleistung in Wärme umgesetzt wird. Die angegebene Nennleistung ist für den Einbau des Drehzahlstellers in eine massive Steinwand ausgelegt. Ist der Drehzahlsteller in eine Wand aus Gasbeton, Holz, Gipskarton oder in ein Aufputzgehäuse eingebaut, muß die max. Anschlußleistung um min. 20% reduziert werden. Diese Reduzierung ist auch dann erforderlich, wenn mehrere Drehzahlsteller in einer Kombination installiert sind oder andere Wärmequellen zu einer weiteren Erwärmung führen.


Leistungsreduzierung der auf dem Drehzahlsteller angegebenen Maximalleistung in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur



CE

Assembly:

1. Switch off power.
2. Connect the device according to the connection diagram.
3. Mount the device in the housing using the claw fastener or screws.
4. Fix the cover plate.
5. Switch on power.



Via the terminals 1 and N the speed controller can be illuminated by a fuse unit with glow lamp (included or retrofit) Only in this case the connection of the neutral conductor (N) is necessary.

At terminal 1, pilot lamps or magnetic actuators for exhaust air flaps can be connected The input voltage of terminal 1 is directly interconnected to terminal 1. This exit is not protected by the internal fuse. By short-circuiting terminal 1 the device may be destroyed.

Setting the minimum speed:

Set the minimum speed as follows to make sure the motor will start up faultlessly even after a power failure.

1. Switch on the speed controller and turn it to the left stop.
2. Use a small screw driver to adjust the minimum speed on the adjusting screw.

Malfunction:

In case of malfunctions, please check the installed fuse. If the fuse must be replaced, only replace it by fuses with the same rating and of the same type!

Safety indication:

Works at the 230 V-mains must only be carried out by a specialist under consideration of the valid regulations (e.g. DIN-VDE). All kinds of work must only be carried out when the mains voltage is disconnected. Non-